



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главного управления МЧС России по Республике Дагестан**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8  
по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, тел. 2 11 62, E-mail: otdel\_ond\_8@mail.ru

(наименование федерального государственного надзора)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 127/1 от «08» августа 2022г.**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 — арендатор, 3 — должностное лицо)

Вручается: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Цветковский  
детский сад» Кизлярского района РД

Заведующей Абдулаевой Разихат Алихановне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы (далее- ОНД и ПР) № 8 по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам  
управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее- УНД и ПР) Главного  
управления МЧС России по Республике Дагестан (далее- ГУ МЧС России по РД)  
подполковником внутренней службы Черивмурзаевым Мавлетом Абакаровичем с «01» августа  
2022 г., 09 час. 00 мин. по «12» августа 2022 г., 16 час. 45 мин.

Должностным лицом (должностными лицами): Гасановым Исламом Саламовичем —  
старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
№ 8 по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам УНД и ПР Главного  
управления МЧС России по РД, капитан внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое, выездное контрольное (надзорное) мероприятие в отношении:

(плановое/внеплановое)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Цветковский детский сад»  
Кизлярского района РД, ИНН 0517003230, ОГРН 1110547000849, адрес: 368805, Республика  
Дагестан, Кизлярский район, с. Цветковка, ул. Гагарина, д 8, категория риска - высокий

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица И.о заведующей МКДОУ  
«Цветковский детский сад» Кизлярского района РД Баскова Елена Владимировна.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Помещения второй младшей группы не оборудована автоматической установкой пожарной сигнализации	ППР в РФ за № 1479 от 16.09.2020г. п. 54; ч. 2, ч. 3, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.; п. 4 НПБ 110-03; п. 4.4 СП 486.1311500.2020	До 01.07.2023	
2.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация (рабочий проект на установку АПС)	ППР в РФ п. 54	До 01.07.2023	
3.	На объекте защиты направление движения к пожарному водоему, являющемуся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно с четко нанесенными цифрами расстояния до их место-расположения	ППР в РФ № 1479 п. 48	До 01.07.2023	
4.	Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянных конструкций чердачного помещения) не реже 1 раза в год	ППР в РФ № 1479 п. 13	До 01.07.2023	
5.	Здание объекта защиты не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением (водо-ем 100 куб) (не достаточное количество воды)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ ст. 62	До 01.07.2023	
6.	На объектах защиты запрещается устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы	ППР в РФ № 1479 п. 16 «к»	До 01.07.2023	
7.	Имеющиеся наружные пожарные лестницы подвергнуты эксплуатационным испытаниям, но не соответствуют требованиям ГОСТ	ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные, стационарные»	До 01.07.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о заведующей МКДОУ «Цветковский детский сад» Кизлярского  
района РД  
Баскова Елена Владимировна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший дознаватель ОНД и ПР № 8  
по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам  
капитан внутренней службы Гасанов Ислам Саламович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845803

Владелец Абдулаева Разихат Алихановна

Действителен с 29.11.2022 по 29.11.2023